



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7,
Почтовый адрес: 236022, Калининград, ул. Носова, д.1-3, Телефон: (4012)579600, Факс: (4012)579601
E-mail: info@cntr.gosnadzor.ru, <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
№ 8.1-0021пл-П/0003-2018

г. Калининград

23 января 2018 года 16 час. 00 мин.

Выдано Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Калининграда Детский сад №27 (сокращенное название МАДОУ Д/С №27), _____
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
по адресу (месту нахождения) юридического лица: Калининградская область, г. Калининград, пр. обелы, д.24

по результатам проведенной _____ плановой выездной проверки с целью устранения
(плановой/внеплановой)
выявленных нарушений обязательных требований по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, отраженных в акте проверки от 23 января 2018 года № 8.1-0021пл-А/0003-2018.

(дата, номер акта проверки)

На основании ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» МАДОУ Д/С №27

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предписывается устранить следующие нарушения обязательных требований в установленные сроки:

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом от 24.07.2013 № 328н Минтруда России; зарег. Минюстом 12.12.2013 рег. № 30593 (далее - ПОТЭУ);
- Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, ББК 31.29н, утв. приказом Минэнерго России от 30.06.2003. №261;
- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее - ПТЭЭП) (утв. Минэнерго России Приказ от 13.01.2003 № 6), а именно:

№ п п	Конкретное описание выявленного нарушения	Название нормативно- го докумен- та, закона и номер ста- тьи, пункта, требования которых на- рушены (не соблюдены)	Срок ус- ранения наруше- ния
1.	На кабелях отсутствуют бирки (стойкие к воздействию окру-	ПУЭ	23.04.2018

	жающей среды) с обозначениями на бирках марки кабеля, напряжения, сечения, номера или наименованиями линии (ЩС-1 котельной здания пр. Победы, д.24, ГРЩ-0,4 кВ, ЩО-4 корпуса по ул. Капитановая аллея, д.16). Фото №20,22,24, 28.	п.2.3.23., ПТЭЭП п.2.4.5.	
2.	Не нанесены (отсутствуют) диспетчерские наименования на щиты (Щит без номера в подсобном помещении 1-го этажа корпуса по ул. Капитановая аллея, д.16) Фото № 30.	ПТЭЭП 2.2.20	23.04.2018
3.	У предохранителей присоединений не выполнены надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки (ГРЩ-0,4 кВ корпуса по ул. Капитановая аллея, д.16). Фото №22,24	ПТЭЭП п.2.2.20, 2.2.16	23.04.2018
4.	Установлена штепсельная розетка на высоте менее 1,8 метра от пола в коридоре детского сада здания пр. Победы, д.24, корпуса по ул. Капитановая аллея, д.16, что не соответствует требованиям п. 6.6.30 Правил устройства электроустановок.	ПТЭЭП п. 1.2.2	23.04.2018
5.	Соединение и ответвление жил кабелей выполнено скрутками в нарушение с требованиями Правил устройства электроустановок п.2.1.21. п.2.1.26, ГОСТ 9688-82 (подсобное помещение около ВРУ-0,4 кВ г. Калининград, пр. Победы, д.24). Фото №5	ПТЭЭП п.1.2.2	23.04.2018
6.	Не установлено УЗО для групповых линий, питающих розеточные сети в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок п.7.1.82., п.7.1.71., п.7.1.72., п.1.7.151., п.6.1.14., п.6.1.16, п.6.1.49 (помещение прачечной г. Калининград, пр. Победы,24, подвальное помещение здания г. Калининград, ул. Капитановая аллея, д.16), фото №9,11,23	ПТЭЭП п.1.2.2	23.04.2018
7.	Однолинейные схемы в электрощитах своевременно не пересматриваются с отметками о проверке соответствия схем ответственным за электрохозяйство (не реже 1 раза в 2 года). (ВРУ г. Калининград, пр. Победы,24, ГРЩ г. Калининград, ул. Кирова,28; ГРЩ г. Калининград, ул. Капитановая аллея, д.16). Фото №1,7,13,18	ПТЭЭП 1.2.6	23.04.2018
8.	На пусковой аппаратуре отсутствуют надписи с наименованием агрегата или механизма, к которому они относятся. (пусковая аппаратура в помещении коридора около пищеблока г. Калининград, пр. Победы,24). Фото №3	ПТЭЭП п. 2.5.3	23.04.2018
9.	Место ввода в здание заземляющих проводников не обозначено опознавательным знаком в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок п. 1.7.118 (снаружи здания г. Калининград, ул. Капитановая аллея, д.16) Фото №29	ПТЭЭП п.1.2.2	23.04.2018
10.	Отсутствует знак безопасности на двери электрощитовой (г. Калининград, пр. Победы,24) Фото №1	ПТЭЭП п. 2.2.20	23.04.2018
11.	Открыто проложенные заземляющие проводники не защищены от коррозии и не окрашены в черный цвет (помещение подвала г. Калининград, ул. Капитановая аллея, д.16) Фото №19.	ПТЭЭП п.1.2.2	23.04.2018
12.	Металлический корпус электрооборудования на пищеблоке (кожух вытяжки), бойлер и циркуляционный насос теплопункта не присоединены к защитному проводнику трехпроводной сети в соответствии с требованиями ПУЭ п. 7.1.69,	ПТЭЭП п.1.2.2	23.04.2018

	6.6.24 (г. Калининград, пр. Победы, 24)		
13.	Ответственный за электрохозяйство и заместитель ответственного за электрохозяйство назначены не из числа руководителей и специалистов Потребителя (мастер участка Сабитов М.Т., Колосов Б.Н., работники ООО «Факел-Строй»)	ПТЭЭП п. 1.2.3; 1.2.7	23.04.2018
14.	Ответственный за электрохозяйство и заместитель ответственного за электрохозяйство - мастер участка Сабитов М.Т., Колосов Б.Н. своевременно не прошли проверку знаний в комиссии Ростехнадзора от МАДОУ ДС №27 в соответствии с требованиями Правил. Представлено удостоверение от ООО «Факел-Строй» с проверкой знаний 28.07.2017 на V группу по ЭБ.	ПТЭЭП п. 1.4.28	23.04.2018
15.	Не обеспечено повышение квалификации электротехнического персонала (не представлены документы, подтверждающие проведение работы по повышению квалификации ответственного за электрохозяйство и его заместителя).	ПТЭЭП п.1.2.6.,	23.04.2018
16.	Приказом №1 от 09.01.2018 «Об организации безопасной эксплуатации электроустановок» для присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током назначены заведующий МАДОУ Д/С №27 и заведующий хозяйством МАДОУ Д/С №27, не имеющие III группы по ЭБ.	ПТЭЭП п.1.4.4.	23.04.2018
17.	В Приказе №4 от 09.01.2018г. для присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током назначена комиссия с членами комиссии (а не конкретный работник из числа Потребителя с группой по ЭБ не ниже III).	ПТЭЭП п.1.4.4	23.04.2018
18.	МАДОУ Д/С №27 не провело вводный и первичный инструктажи по электробезопасности командированному персоналу - испытательная лаборатория ООО «Электрокомплекс», Протокол №120 от 01.06.2017 и др. (персоналу специализированных организаций). Персонал специализированных организаций не ознакомлен с электрическими схемами и особенностями электроустановок МАДОУ Д/С №27, не проведен инструктаж по схемам электроснабжения электроустановок. Инструктажи не оформлены записями в журналах инструктажа с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктаж.	П.46.1., п.46.4., п.46.6. ПОТ ЭУ	23.04.2018
19.	Не проведен первичный инструктаж командированному персоналу ООО «Электрокомплекс», Протокол №120 от 01.06.2017 (персоналу специализированных организаций) работником организации владельца электроустановок - из числа административно-технического персонала, имеющим группу IV- при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000В. Не определено инструкцией МАДОУ Д/С №27 содержание первичного инструктажа командированному персоналу (в зависимости от характера и сложности работы, схем и особенностей электроустановок), инструктаж не зафиксирован в журнале инструктажей.	п.46.6. ПОТЭУ	23.04.2018
20.	Подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках не осуществляется ра-	ПОТЭУ п.46.9	23.04.2018

	ботниками МАДОУ Д/С №27 в соответствии с требованиями ПОТЭУ (испытательная лаборатория ООО «Электрокомплекс», Протокол №120 от 01.06.2017)		
21.	Противоаварийные и противопожарные тренировки не проводятся (отсутствуют записи в журнале противоаварийных и противопожарных тренировок).	ПТЭЭП п.1.4.5, 1.4.43	23.04.2018
22.	Не проводится периодический осмотр средств защиты работником, ответственным за их состояние с записью результатов осмотра в Журнале учета и содержания средств защиты (отсутствует осмотр диэлектрических бот, диэлектрических галтов).	«Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» п. 1.4.3	23.04.2018
23.	В журнале учета и содержания средств защиты не занесены (отсутствуют) записи по выдаче в индивидуальное пользование защитных средств в соответствии с Приказом №13 от 09.01.2018г.	«Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» п. 1.4.2	23.04.2018

Предложенные мероприятия являются обязательными. В случае несогласия с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения юридическое лицо имеет право в течение 15-дневного срока, с даты получения настоящего предписания, в письменной форме представить в Центральное управление Ростехнадзора возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего Предписания в установленный срок уведомить Центральное управление Ростехнадзора письменно по адресу: ул. Носова, д. 1-3, г. Калининград, 236022, тел. (4012) 57-96-00, факс (4012) 57-96-01, E-mail: kaliningrad@cnur.gosnadzor.com.

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Калининградской области



О.В. Вестфаль

Предписание (один экземпляр) для исполнения получил:

Заведующий МАДОУ Д/С №27 Борисова Ирина Стасьевна

« 23 » января 2018 года



(подпись)