



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,
электронный адрес: mchs39@mail.ru, сайт: 39.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-93-37,
электронный адрес: ugprn@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района
городского округа «Город Калининград»**

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон/факс: (4012) 52-93-86, 52-93-67, 52-93-81;
электронный адрес: ogprn.centr@yandex.ru

Предписание № 157/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ДЕТСКИЙ САД № 27: ИНН 3905014277:
юридический адрес: 236010, г. Калининград, пр. Победы, 24.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР Центрального района городского округа «Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области – главного государственного инспектора Центрального района городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору А.А. Власова от 15.11.2018 № 157

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 21 ноября по 18 декабря 2018 года Коноповым Артуром Алексеевичем, заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района городского округа «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – заместителем главного государственного инспектора Центрального района городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору, проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – здания детского сада по адресу: г. Калининград, ул. Каштановая аллея, 16.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Борисовой Ириной Стасьевной-заведующим МАДОУ д/с № 27, Шустровой Ириной Зенонасовной – заместителем заведующего по АХР МАДОУ д/с № 27

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1. X	С мансардного этажа здания отсутствует второй эвакуационный выход	п.5.2.13 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	до 01 августа 2019 года	
2.	На мансардном этаже, помещение архива не выделено противопожарной перегородкой 1-го типа	п.5.2.6 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" ст. 87 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 01 августа 2019 года	
3. X	Ширина лестничного марша в здании детского сада составляет менее 1,35 м	п.5.2.5 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	до 01 августа 2019 года	
4. X	Из помещения музея «Русская изба» на лестнице, не предусмотрено ограждение высотой не менее 1,2м с перилами	п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»	до 01 августа 2019 года	
5. X	Ширина эвакуационного выхода из помещения музея составляет менее 0,8 м	п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	до 01 августа 2019 года	
6. X	Высота эвакуационного выхода в свету составляет менее 1,9 м (перед наружным выходом с мансардного этажа здания)	п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	до 01 августа 2019 года	
7. X	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) с мансардного этажа здания не предусмотрена горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери	п.5.2.3 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»	до 01 августа 2019 года	
8. X	Ширина основных эвакуационных выходов из групповых ячеек №№ 5,6 составляет менее 1,2м	п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	до 01 августа 2019 года	
9. X	Из помещения музыкального зала, а также из групповых ячеек №№ 5,7 отсутствуют вторые эвакуационные выходы	п.5.2.12 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»	до 01 августа 2019 года	
10. X	Между первым и вторым этажом, а также между подвальным и цокольным этажом на путях эвакуации допускается устройство лестниц, частично криволинейных в плане	п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»	до 01 августа 2019 года	

11.	Помещение бельевой не выделено противопожарной перегородкой 1-го типа;	п.5.2.6 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	до 01 августа 2019 года	
12. X	Из общего коридора первого этажа ширина эвакуационного выхода составляет менее 1,2м	п.5.2.14 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы"	до 01 августа 2019 года	
13.	Подвальный этаж не отделен от первого этажа здания противопожарной перегородкой первого типа	п.4.18 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	до 01 августа 2019 года	
14.	Не представлены документы, подтверждающие предел огнестойкости строительных конструкций лестничных маршей	ст. 38 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 01 августа 2019 года	
15.	Отделка пола в помещениях групповых ячеек не в полном объеме выполнена показателями класса пожарной опасности КМ2	ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 01 августа 2019 года	
16.	На объекте защиты не хранятся исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	п.61 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390)	до 01 августа 2019 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР Центрального района
ГО «Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС России
по Калининградской области – заместитель главного
государственного инспектора Центрального района ГО «Город
Калининград» по пожарному надзору майор внутренней службы
Кононов Артур Алексеевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«18» декабря 2018 года

Предписание для исполнения получил(а):

Борисова Ирина Стасьевна-заведующий МАДОУ д/с № 27

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении
проверки)

«18» декабря 2018 года