



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,
электронный адрес: mchs39@mail.ru, сайт: 39.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-93-37,
электронный адрес: ugprn@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района
городского округа «Город Калининград»**

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон/факс: (4012) 52-93-86, 52-93-67, 52-93-81;
электронный адрес: ogprn.cent@yandex.ru

Предписание № 158/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ДЕТСКИЙ САД № 27: ИНН 3905014277;
юридический адрес: 236010, г. Калининград, пр. Победы, 24.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР Центрального района городского округа «Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области – главного государственного инспектора Центрального района городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору А.А. Власова от 15.11.2018 № 158

(анал документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 21 ноября по 18 декабря 2018 года Кононовым Артуром Алексеевичем, заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района городского округа «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – заместителем главного государственного инспектора Центрального района городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору, проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – здания детского сада по адресу: г. Калининград, пр. Победы, 24.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с Борисовой Ириной Стасьевной-заведующим МАДОУ д/с № 27, Шустровой Ириной Зенонасовной – заместителем заведующего по АХР МАДОУ д/с № 27

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Отсутствуют эвакуационные выходы из помещений игровой и раздевалки, размещаемые в объеме лестничной клетки	п.5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	до 01 августа 2019 года
2.	Не выполнена в период проведения ремонтно-реставрационных работ конструктивная огнезащита косяков и маршей эвакуационных лестниц	п.2 ст. 78 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п.8,9 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Специальные технические условия (СТУ) по обеспечению пожарной безопасности МАДОУ детского сада № 27 по проспекту Победы, 24, в г. Калининграде Выписка из протокола № 5 заседания нормативно-технического совета УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области от 06.11.2015 г. по СТУ	до 01 августа 2019 года
3.	Здание детского сада не оборудовано системой аварийного освещения	п.2 ст. 78 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п.8,9 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Специальные технические условия (СТУ) по обеспечению пожарной безопасности МАДОУ детского сада № 27 по проспекту Победы, 24, в г. Калининграде Выписка из протокола № 5 заседания нормативно-технического совета УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области от 06.11.2015 г. по СТУ	до 01 августа 2019 года
4.	Не разработан план тушения пожара с учётом требований данных СТУ	п.2 ст. 78 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п.8,9 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Специальные технические условия (СТУ) по обеспечению пожарной безопасности МАДОУ детского сада № 27 по проспекту Победы, 24, в г. Калининграде Выписка из протокола № 5 заседания нормативно-технического совета УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области от 06.11.2015 г. по СТУ	до 01 августа 2019 года
5.	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек №№ 1,4 (средняя, общеразвивающая), а также из помещения музыкального зала составляет менее 1,2м	п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»	до 01 августа 2019 года
6.	На лестничной площадке, между этажами расположены горючие материалы (шкафчики для раздевалок)	п.п «к» п. 23 Правил противопожарного режима РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	до 01 августа 2019 года
7.	Отделка пола в помещениях групповых ячеек не в полном объеме выполнена показателями класса пожарной опасности КМ2	ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 01 августа 2019 года
8.	Не обеспечен подъезд со всех сторон пожарных автомобилей к зданию детского сада	ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.8.1. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-	до 01 августа 2019 года

		планировочным и конструктивным решениям"		
		п.8.6. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"		
9.	На объекте защиты не хранятся исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	п.61 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390)	до 01 августа 2019 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР Центрального района
ГО «Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС России
по Калининградской области – заместитель главного
государственного инспектора Центрального района ГО «Город
Калининград» по пожарному надзору майор внутренней службы
Конов Артур Алексеевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводящего (-их) проверку)



«18» декабря 2018 года

Предписание для исполнения получил(а):

Борисова Ирина Стасьевна-заведующий МАДОУ д/с № 27

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении
проверки)


(подпись)

«18» декабря 2018 года

